

pH-Minus Granulat BS

Eigenschaften:

pH-Minus Granulat BS ist ein konzentriertes, schnell lösliches saures Granulat Pulver zur pH-Wert Senkung.

Einsatzgebiete und Anwendungskonzentration:

Zur pH-Wert Senkung pH-Minus Granulat BS in Abhängigkeit des pH-Wertes und Karbonathärte gemäß Tabelle dosieren. Der optimale pH-Wert-Bereich von Schwimmbadwasser liegt bei 7,0 – 7,4.

Zugabemenge zur Senkung des pH-Wertes um 0,1:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Karbonathärte (°dH) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Zugabemenge (g/m ³) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Manuelle Zugabe:

Die erforderliche Menge kann direkt in das Becken eingestreut werden. pH-Minus Granulat BS in einem Kunststoffeimer mit Wasser lösen und dann über die Wasseroberfläche wenn möglich in den Strom Einlaufdüse zugeben.

Zugabe über Dosierpumpe:

Empfohlene Konzentration 2-10 %, dies entspricht 2-10 kg/100 l Wasser.

Nach Dosierung unbedingt den pH-Wert prüfen!

Materialbeständigkeit:

- Kunststoff
- Keramik, Fliesen

Technische Daten:

Aussehen: geblich, geruchslose Prills
pH-Wert: 200 g/l: 1-0 -1,2

Wichtige Inhaltsstoffe und Kennzeichnung:

Inhaltsstoffe: Natriumbisulfat
Kennzeichnung nach ADR: Unterliegt nicht der ARD-Verordnung



KÖSTER & BÖMCKE
Service GmbH
Hengsener Straße 10
44309 Dortmund-Brackel

Telefon: 0231/567848-0
Telefax: 0231/567848-28
Internet: www.kbsdo.de
E-Mail: info@kbsdo.de

Finanzamt: Dortmund Unna
USt-ID Nr.: DE255850448
Amtsgericht Dortmund
HRB 20639

Handel und Tradition
in der Region seit 1873

Geschäftsführer: W. Hendrik Köster
Bankverbindung: Sparkasse Dortmund
IBAN: DE 4144 0501 9900 0119 8599
BIC: DORTDE33XXX

Gefahrenpiktogramm: GHS05-Ätzwirkung

WGK: 1



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Lagerung und Haltbarkeit:

- kühl und trocken lagern
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



KÖSTER & BÖMCKE
Service GmbH

Hengsener Straße 10
44309 Dortmund-Brackel

Telefon: 0231/567848-0
Telefax: 0231/567848-28

Internet: www.kbsdo.de
E-Mail: info@kbsdo.de

Finanzamt: Dortmund Unna
USt-ID Nr.: DE255850448

Amtsgericht Dortmund
HRB 20639

**Handel und Tradition
in der Region seit 1873**

Geschäftsführer: W. Hendrik Köster

Bankverbindung: Sparkasse Dortmund
IBAN: DE 4144 0501 9900 0119 8599
BIC: DORTDE33XXX